



25 אוגוסט 2024
כ"א אב תשפ"ד

מענה (שני) המועצה לשאלות הבהרה, מכרז 07/2024, עבודות דחופות לשיפור איכות הקולחים במט"ש כפר תבור

תשובות	נוסח השאלה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	מס' סידורי
בקשתכם נבחנה. אחוז ההנחה ממחירי דקל הוא ללא שינוי.	עבודות נוספות – שינויים. ההגדרה של מחיר יח' דקל מינוס 20% אינה סבירה. אנו מבקשים לתקן ההפחתה לדקל מינוס 10%.	עמ' 47-48, סעיף 43 ב' פסקה 2	1.
מט"ש שיניוני כפר תבור הוא מט"ש קטן ויש להתייחס לטיפול שיניוני בלבד.	בקשה לשינוי דרישתכם. הסבר: על פי תקנות בריאות העם 2010- בדבר הגדרות מט"ש גדול ומט"ש קטן. מט"ש קטן מוגדר כמטש הקולט שפכים מעומס הקטן מעומס של 5,000 נפש או מ- 300 ק"ג צח"ב ליום ו- 500 ק"ג צח"ב ליום. לפי ההגדרות הנ"ל ובידיעה כי מט"ש כפר תבור קולט שפכי תעשיות מחלבה ויקב בעומסים גבוהים ולפי נתוני השפכים הידועים לנו - מט"ש כפר תבור אינו מט"ש קטן ומוגדר כמט"ש גדול. בהתאם לתקנות- על מט"ש גדול לעמוד באיכות קולחים המופיעה בתוספת הראשונה- דהיינו איכות שלישונית. הדרישה כי הקבלן ישיג אישור משרד הבריאות לקולחים באיכות שניונית אינה דרישה אפשרית וסותרת את תקנות בריאות העם. נבקש לבטל את ההתניה ואת הדרישה בסעיף זה. להלן הגדרות מט"ש גדול ומט"ש קטן בתקנות	כתב כמויות - 1.01.301.0003	2.
הוצאות האנרגיה חלות על המזמין. הוצאות פינוי בוצה, גבבה חלות על הקבלן.	עלות תפעול המט"ש. לא נמצאו במפרט הטכני פירוט לגבי תשלומי ההוצאות הבאות: א. נבקש להבהיר כי הוצאות אנרגיה לתפעול המט"ש חלות על המזמין ב. נבקש להבהיר כי ההוצאות לפינוי הבוצה מהמט"ש חלות על המזמין ג. נבקש להבהיר כי ההוצאות לפינוי גבבה חלות על המזמין	כתב כמויות - 01.66.01.0010	3.
בקשתכם נבחנה. מחיר היחידה לאחזקה חודשית הוא ללא שינוי	מחיר יחידה. המחיר המופיע בסעיף זה ע"ס 32,000 ₪ לחודש הינו מחיר הנמוך מהעלות הנדרשת לתפעול המט"ש נבקש לתקן את המחיר לסכום של 50,000 ₪ לחודש (ללא הוצאות חשמל ופינוי בוצה וגבבה).	כתב כמויות - 001.66.01.0010	4.

מועצה מקומית כפר תבור



תאריך ההגשה על פי הכתוב במכרז, 04/09/2024, שעה 14:00.	תאריך הגשת הצעת מחיר בחוברת המכרז מצוין תאריך הגשה: 04/09/2024 עד השעה 14:00 בסיכום סיור קבלנים מצוין תאריך הגשה: 28/08/2024 עד השעה 14:00 נא הבהרתכם	כללי	5.
---	---	------	----

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,


מר שאול דוד,
מנכ"ל המועצה

העתק: מר שאול דוד, מנכ"ל מי רקת. מייל: shaul@mei-rakat.co.il
מר רועי מזרחי, מהנדס התאגיד מייל: roi@mei-rakat.co.il
מר דוד ילוז, יועץ הנדסי לתאגיד מייל: hmdy@hmdy.co.il