



שער חד כנפי



בריק פנימי



הערה:

בצד החיצוני - מנעול רתק וידית
ובצד הפנימי - בריק

* משתנה בהתאם
לדרישות

H.M.D.Y.
ENGINEERING LTD.



ח.מ.ד.י.
הנדסה בע"מ

ישי, ניר, תכנון ופקוח טלפון 04-8203210, 04-8203211, פ.ד. 8575, P.O.B. 36791 נשר



פרטים סטנדרטיים

נשא ותכנית :

שער חד כנפי


תכנון :	ד.י.
שרטוט :	י.י.
בדק :	ד.י.
אישור :	
תאריך :	5.01.05
קניין :	ללא קניין

FILE: prat 255

תכנית מס : 255

גיליון:

גדר בטחונית על גבי חגורת בטון



הערה:
סוג המעכב התת קרקעי
יקבע במידת הצורך ע"י
גופי הביטחון המנחים

* משתנה בהתאם
לדרישות

HMD.Y.
ENGINEERING LTD.



ת.מ.ד.י.
הנדסה בע"מ

ישי, ניהול, תכנון ופיקוח מלפון טלפון: 04-8203210; 04-8203211 P.O.B. 6575 נשר 36791 NESHER



פרטים סטנדרטיים

טעם התוכנית :

גדר בטחונית על גבי חגורת בטון


תכנון:	ד.י.
שרטוט:	ד.י.
בדק:	ד.י.
אשר:	
תאריך:	5.01.05
קניין:	ללא קניין

FILE: prat 257

תכנית מס : 257

גיליון:

שער דו כנפי - יותאם לסוג הגדר



HMDY.
ENGINEERING LTD.



ה.מ.ד.י.
הנדסה בע"מ

ישיב, ניהול, חכמה ופקוד מלפז | טל: 04-8203210 | פקס: 04-8203211 | נוסח 36791 NESHER

פרטים טכניים

שער דו כנפי
יותאם לסוג הגדר

FILE: prat 260

תכנית ממ: 260

תכנון:	ד.י.
שרטוט:	י.ו.
בדק:	ד.י.
אישור:	5.01.05
תאריך:	ללא חנימ
קנין:	גיליון

ידית
אחידה

60/60/2.6


מנועל רתק

קופסת מעצור
לבריש בקרקע

הערות:

* משתנה בהתאם
לדרישות
המידות הן ב-מ"מ


**פרט מכסה נירוסטה חד כנפי
במידות משתנות**




חלק ג - ג




חתך ב-ב




פרט ידית מנירוסטה



תוכנית המכסה



פרט חציר



חתימה חתימה

הערות:

כל הצנורות יהיו צנורות נירוסטה 316L

**H.M.D.Y.
ENGINEERING LTD.**



**המסד.י.
החדשה בע"מ**

NESHER 36791 תנ"ך P.O.B. 8575 . ת.ד. 04-8203211 . ת.ד. 04-8203210 1570 תל אביב 7879 , תנ"ך

פרטים מסנדרסיים

22

2.1

5.0305

752 N7


מכסה נירוסטה חד כנפי במידות משתנות

2121

FILE: 264N mlcse

תמונת נחם : 264

עמוד תומך לצינורות טיפוס II



מבט

הערות:


1. הגושים ועמודי התמיכה תוכננו ללחץ קרקע ממוצע של 1.0 ק"ג/סמ"ר המרחק בין העמודים (מרכז למרכז) יהיה:

קוטר הצנור	מרחק
עד 6"	7.0 מ'
8"-16"	11.0 מ'
18"-24"	14.0 מ'

2. הבטון יהיה מסוג ב-20. התבניות מעל הקרקע יהיו חלקות וכל הפינות קטומות במשולש של 2*2 ס"מ.

3. תחתית היסוד תיבנה לפחות 90 ס"מ מתחת לרום קרקע סופי אבל לא פחות מ-30 ס"מ מתחת לרום קרקע טבעית. מילוי החפירה יעשה בשכבות של לא יותר מ-20 ס"מ לאחר הרידוק. כל שכבה תורטב ותהודק בנפרד.

4. רצועת הפלדה וברגי העיגון יצבעו בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ כמו שכבות צבע אפוקסי שיאשר על ידי המהנדס.



חתך 4-4

H.M.D.Y.
ENGINEERING LTD.



ה.מ.ד.י.
הנדסה בע"מ

יעוץ, ניהול, תכנון ופקוח טלפון 04-8203210; פקס: 04-8203211; ת.ד. 8575, P.O.B. נשר 36791 NESHER

פרטים סטנדרטיים

נשא התכנית :
עמוד תומך לצינורות טיפוס II

FILE: 359


תכנית מס: 359

גיליון:


H	D	a_1	b_1
m	inch	m	m
< 1.00	עד 8"	1.20	.60
	10"-16"	1.40	.70
	18"-24"	1.60	.80

ריתוך צינורות קצה לקצה בקטרים 24" ומעלה



ריתוך צינורות קצה לקצה בקטרים עד 22" כולל



ק"ג/מ'	e	t
0.065	1/32	1/8
0.115	1/32	5/32
0.137	1/16	3/16
0.235	1/16	1/4
0.35	1/16	5/16
0.57	1/8	3/8
0.75	1/8	7/16
0.94	1/8	1/2
1.16	1/8	9/16



צינורות עם צפוי פנימי בסוף הצמדה בעזרת X-PANDO



HMDY.
ENGINEERING LTD.



ה.מ.ד.י.
חנדסה בע"מ

ישיב, ירושלים, תכנון ופקוח סלפון 04-8203210-8203210 ת.ד. 8575 פ.נ.נ. נשר 36791 NESHER

פרטים טכנולוגיים


נושא ותכנית :
פרט חיבור צינורות פלדה
ללא פעמון

FILE: 500

תכנית מס : 500

גיליון:

מכסים בעלי סגר עגול ותושבת עגולה



בליטות חיספוס

מגרעת חילוף

בית מפתח

סימון קוטר נומינלי
ועומס ע"פ סוג
המכסה

בית מפתח

מגרעת חילוף

X מול היצרן

HMDY.
ENGINEERING LTD.



ה.מ.ד.י.
הנדסה בע"מ

ישיב, נירוז, תכנון ופקוח מלפנו/9קט' 8218021-04 ת.ד. 8575 P.O.B. נשר 36791 NESHER

פרטים סטנדרטיים

נשא התכנית :


מכסים לשוחות מברזל יציקה

FILE: W20

פרט מ: W20


גיליון:

תכנון :	ד.י.
שרטוט :	א.ל.
בדק :	ד.י.
אישור :	
תאריך :	13.03.2011
קנין :	ללא קנין




H.M.D.Y. ENGINEERING LTD.				ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ	
יעוץ, ניהול, תכנון ופקוח טלפון 04-8203210-9; פקס: 04-8203211 ת.ד. P.O.B.8575 נשר 36791 NESHER					
פרטים סטנדרטיים			תכנון: י.ג.		גיליון:
			שרטוט: ד.י.		
נושא התכנית: שסתום אוויר			בדק: ד.י.		
			אישר: ד.י.		
			תאריך: 01.04.2019		
קנ"מ: ללא קנ"מ					
FILE:	1472-1	1472-1	תכנית מס':		



פרט E



פרט D



פרט C



הערה: המידות הם ב-ס"מ

HMDY. ENGINEERING LTD.		ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ	
NESHET 36791 P.O.B. 8575 ת.ד. 04-8203210 נשר		יעוץ, ניהול, תכנון ופקוח טלפון 04-8203210; פקס: 04-8203211	
פרטים סטנדרטיים		תכנון :	ד.י.
פרט לגושי עיגון		שרטוט :	א.ח.
נושא התכנית :		בדק :	ד.י.
		אישור :	
		תאריך :	06.01.2011
		קנין :	ללא קנין
FILE: 105	תכנית מס: 105	גיליון :	